

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Челябинской области, г. Челябинск ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 264-78-57,

E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности №16

с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 4 «б», тел. 8 (35131) 2-25-48

E-mail: plaksin.andrei2013@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 63/1/1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению Детский сад №6 с.Аргаяш

10.03.2016 года по распоряжению № 63 от 11.02.2016 года

старшим инспектором отдела надзорной деятельности №16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Пичуговым А. В. проведена плановая, выездная проверка в отношении зданий и помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №6 с.Аргаяш, расположенного по адресу: 456880, Челябинская область, Аргаяшский муниципальный район, с.Аргаяш, ул. Черняховского 29

совместно с заведующей МДОУ Детский сад №6 с.Аргаяш Власовой Еленой Ивановной

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения пунктов предписания	Отметка о выполнении (указ. только выполнен.)
1	2	3		4
1	У порога дверного проема эвакуационного выхода из группы «Солнышко» в коридор второго этажа трубу отопления и короб демонтировать.	Федеральный закон от 27.12.02г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4 ППР в РФ п. 36 (а)	01.02.2017 г.	
2	У порога дверного проема эвакуационного выхода из группы «Теремок» в коридор второго этажа трубу отопления демонтировать.	Федеральный закон от 27.12.02г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4 ППР в РФ п. 36 (а)	01.02.2017 г.	
3	У порога дверного проема эвакуационного выхода из группы «Ягодки» в коридор первого этажа трубу отопления демонтировать.	Федеральный закон от 27.12.02г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08г. ст. 4 ППР в РФ п. 36 (а)	01.02.2017 г.	
4	У порога дверного проема эвакуационного выхода из тамбура группы «Ягодки» (первый этаж) на улицу лестницу в две ступени демонтировать, не допускать образования препятствий на пути эвакуации.	Федеральный закон от 27.12.02г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон №123ФЗ от 22.07.08г. ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4, п. 5.2.1 ППР в РФ п. 36 (а)	01.02.2017 г.	

5	У порога дверного проема эвакуационного выхода из тамбура группы «Лучики» (первый этаж) на улицу лестницу в две ступени демонтировать, не допускать образования препятствий на пути эвакуации.	Федеральный закон от 27.12.02г. №184-ФЗ ст.46.; Федеральный закон №123ФЗ от 22.07.08г. ст. 53; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4, п. 5.2.1 ППР в РФ п. 36 (а)	01.02.2017 г.	
---	--	---	---------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в 1 квартале 2017 года.

(квартале, месяце)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



старший инспектор ОНД №16 УНДиПР
ГУ МЧС России по Челябинской области
Пичугов А. В

" 10 " 03 2016 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующая МДОУ детский сад № 6 Власова Елена Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

" 10 " марта 2016 г.

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99
Телефон «Доверия» УрРЦ (343) 371-99-99

Информация о выполнении мероприятий
по устранению предписаний надзорных органов

Наименование образовательной организации МДОУ Детский сад №6 с.Аргаяш

Наименование органа, выдавшего предписание	реквизиты документа надзорного органа (дата, номер документа)	Замечания надзорного органа	Мероприятия по устранению замечаний, сроки исполнения (приказ по ОО)	Наличие/отсутствие проектно-сметной документации	Потребность в финансовых средствах в соответствии с ПСД	Примечание (отметка о выполнении)
ОНД №16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области	Предписание по устранению требований пожарной безопасности №63/1/1-5 ОТ 10.03.2016	Замена внутренней системы отопления на путях эвакуации	Приказ №8/1 от 28.03.2016	Локальная смета №1,1 от 20.05.2016	Заявка в РУО от 24.05.2016 на сумму 53 192,00 руб.	Акт приемки от 27.05.2016 №1

Руководитель образовательной организации



(подпись)

расшифровка подписи